

расчетный счет 40702810716100000007 в Центрально-Черноземном филиале ООО "Экспобанк"	307250 Курская обл. г. Курчатова ул. Садовая д.51 корпус7 тел. (47131) 4-15-00; 4-09-51, e-mail: poiskproekt@yandex.ru
корр. сч 30101810345250000330 БИК 043807330	ИНН 4634000456 КПП 463401001
код ОКФС 16 код ОКОПФ 65	ПФР 056-012-000066 ТФОМС 380000500036845

18.09.2020 г. № П-2020/

**Заключение проектной организации**  
**на земельный участок с кадастровым номером 46:12:060107:13,**  
**расположенный по адресу**  
**ул.Пушкина, д.5 в п. им. К Либкнехта Курчатовского р-на, Курской обл.**  
**о соблюдении технических регламентов**

1. В соответствии с ГрК РФ п.1, ст.40 такие характеристики участка как минимальные размеры меньше установленных градостроительным регламентом, конфигурация, инженерно-геологические и иные неблагоприятные для застройки отсутствуют.

2. К зданию с видом разрешенного использования-общественное питание, проектируется пристройка, продолжающая северо - восточную стену здания примыкая к юго-восточной стене,.

3. Наименьшее расстояние от проектируемой пристройки до ближайшего здания аптеки на соседнем участке расположенном на юго-восточной стороне — 4,7м.

4. Расстояние от проектируемой пристройки до юго западной границы участка-2,6...3.2м

При реконструкции здания посредством сооружения к нему планируемой в указанном месте пристройки должны выполняться условия:

- стена пристройки, обращенная к существующему зданию аптеки должна быть выше, шире чем аптечная и являться противопожарной 1го типа;
- расстояние 12м от юго-западной стены до стоянки автомобилей (назначение участка «для автостоянок»)

С уважением,  
Генеральный директор



Дюкова О. А.



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие  
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)